DIRECTIA DE SĂNĂTATE PUBLICĂ A JUDEȚULUI BACĂU
LABORATOR DE DIAGNOSTIC ȘI INVESTIGARE ÎN SĂNĂTATE PUBLICĂ
CHIMIE SANITARĂ ȘI MICROBIOLOGIE APĂ - înregistrat M.S. nr. 628/07.06.2023
Operator de date cu caracter personal nr.14781

RAPORT DE INCERCARE **NR. 2197** **DATA: 28.09.2023**

BENEFICIAR/ ADRESA: **UAT BUHUSI**
TIPUL PROBEI: apă potabilă CISMEA/ BUHUSI
CISMEA: FAM.CERCEL SIMONA - STR.BISTRITA, NR.14

PUNCT PRELEVARE:
PRELEVAT DE : **DSPJ BC / COMANDA / PV / 199 / 27.09.2023 /**
Data intrării probei în laborator: **28.09.2023** Durata efectuării încercării: 72h
Mod de prelevare încercări microbiologice: conform SR EN ISO 19458:2007
Mod de prelevare încercări fizico-chimice: conform SR EN ISO 5667-3:2018;

ÎNCERCĂRI FIZICO-CHIMICE

PARAMETRU ANALIZAT	Unitati de masura	NORMA METODOLOGICA	VALOARE ADMISA conform ORD. 7/2023	VALORI ALE PROBEI ANALIZATE
Turbiditate	UNT	SR EN ISO 7027-1:2016	Acceptabilă pt. consumatori și fără modificări anormale	0,15
Amoniu	mg NH_4^+/l	SR ISO 7150-1:2001	max. 0,5	0,0090
Nitriti	mg NO_2^-/l	SR ISO 26777:2006	max. 0,1 / max. 0,5	0,0010
Nitrati	mg NO_3^-/l	SR ISO 7890-3:2000	max. 50	43,96
Indice de permanganat	mg O_2/l	SR EN ISO 8467:2001	max. 5	0,91
Suma de calciu si magneziu	grade germane	SR ISO 6059 :2008	min. 5	22,58

Lucrat: Responsabil analiza

ALINA NOVAC Biochimist Cod: 340122

Diaconu Mihaela Doctor Inginerie Chimică Biolog Medical Specialist Cod: 340149

ÎNCERCĂRI MICROBIOLOGICE

PARAMETRU ANALIZAT	Unitati de masura	NORMA METODOLOGICA	VALOARE ADMISA conform ORD. 7/2023	VALORI ALE PROBEI ANALIZATE
Bacterii coliforme	UFC/100 mL	SR EN ISO 9308-1 :2014 A1:2017	0	20
Escherichia coli	UFC/100 mL	SR EN ISO 9308-1:2014 A1:2017	0	0
Enterococi	UFC/100 mL	SR EN ISO 7899-2:2002	0	0

Lucrat: Responsabil analiza

ALINA NOVAC Biochimist Cod: 340122

Aprobat,
Coordonator laborator

DR. CHIMIS AUREL IAN Medic Primar Medicină de laborator cod: 275100

Continutul acestui buletin este confidential, fiind privilegiul solicitantului probei analizate de mai sus.
Rezultatele se refera numai la proba analizata
Buletinul de analiza nu poate fi reprodus fara aprobarea scrisa a laboratorului.

DIRECTIA DE SĂNĂTATE PUBLICĂ A JUDEȚULUI BACĂU
LABORATOR DE DIAGNOSTIC ȘI INVESTIGARE ÎN SĂNĂTATE PUBLICĂ
CHIMIE SANITARĂ ȘI MICROBIOLOGIE APĂ - înregistrat M.S. nr. 628/07.06.2023
Operator de date cu caracter personal nr.14781

RAPORT DE INCERCARE **NR. 2198** **DATA: 28.09.2023**

BENEFICIAR/ ADRESA: **UAT BUHUSI**
TIPUL PROBEI: apă potabilă IZVOR CAPTAT/ BUHUSI
IZVOR CAPTAT: TESATOAREA - STR.9 MAI

PUNCT PRELEVARE:
PRELEVAT DE : **DSPJ BC / COMANDA / PV / 199 / 27.09.2023 /**
Data intrării probei în laborator: **28.09.2023** Durata efectuării încercării: 72h
Mod de prelevare încercări microbiologice: conform SR EN ISO 19458:2007
Mod de prelevare încercări fizico-chimice: conform SR EN ISO 5667-3:2018;

ÎNCERCĂRI FIZICO-CHIMICE

PARAMETRU ANALIZAT	Unitati de masura	NORMA METODOLOGICA	VALOARE ADMISA conform ORD. 7/2023	VALORI ALE PROBEI ANALIZATE
Turbiditate	UNT	SR EN ISO 7027-1:2016	Acceptabilă pt. consumatori și fără modificări anormale	0,16
Amoniu	mg NH_4^+/l	SR ISO 7150-1:2001	max. 0,5	0,0030
Nitriti	mg NO_2^-/l	SR ISO 26777:2006	max. 0,1 / max. 0,5	0,0030
Nitrati	mg NO_3^-/l	SR ISO 7890-3:2000	max. 50	64,52
Indice de permanganat	mg O_2/l	SR EN ISO 8467:2001	max. 5	1,50
Suma de calciu si magneziu	grade germane	SR ISO 6059 :2008	min. 5	29,56

Lucrat: Responsabil analiza ALINA NOVAC Diaconu Mihaela Doctor Inginerie Chimică Biolog Medical Specialist Cod: 340149

ÎNCERCĂRI MICROBIOLOGICE

PARAMETRU ANALIZAT	Unitati de masura	NORMA METODOLOGICA	VALOARE ADMISA conform ORD. 7/2023	VALORI ALE PROBEI ANALIZATE
Bacterii coliforme	UFC/100 mL	SR EN ISO 9308-1 :2014 A1:2017	0	65
Escherichia coli	UFC/100 mL	SR EN ISO 9308-1:2014 A1:2017	0	15
Enterococi	UFC/100 mL	SR EN ISO 7899-2:2002	0	60

Lucrat: Responsabil analiza

Aprobat,
Coordonator laborator DR. GUMIS AURELIAN Medic Primar Medicină de laborator

Continutul acestui buletin este confidential, fiind privilegiul solicitantului probei analizate de mai sus.
Rezultatele se refera numai la proba analizata
Buletinul de analiza nu poate fi reprodus fara aprobarea scrisa a laboratorului.

DIRECTIA DE SĂNĂTATE PUBLICĂ A JUDEȚULUI BACĂU
LABORATOR DE DIAGNOSTIC ȘI INVESTIGARE ÎN SĂNĂTATE PUBLICĂ
CHIMIE SANITARĂ ȘI MICROBIOLOGIE APĂ - înregistrat M.S. nr. 628/07.06.2023
Operator de date cu caracter personal nr.14781

RAPORT DE INCERCARE NR. 2199 DATA: 28.09.2023

BENEFICIAR/ ADRESA: **UAT BUHUSI**
TIPUL PROBEI: apă potabilă IZVOR CAPTAT/ BUHUSI
IZVOR CAPTAT: STR.TUDOR VLADIMIRESCU
PUNCT PRELEVARE:
PRELEVAT DE : **DSPJ BC / COMANDA / PV / 199 / 27.09.2023 /**
Data intrării probei în laborator: **28.09.2023** Durata efectuării încercării: 72h
Mod de prelevare încercări microbiologice: conform SR EN ISO 19458:2007
Mod de prelevare încercări fizico-chimice: conform SR EN ISO 5667-3:2018;

ÎNCERCĂRI FIZICO-CHIMICE

PARAMETRU ANALIZAT	Unitati de masura	NORMA METODOLOGICA	VALOARE ADMISA conform ORD. 7/2023	VALORI ALE PROBEI ANALIZATE
Turbiditate	UNT	SR EN ISO 7027-1:2016	Acceptabilă pt. consumatori și fără modificări anormale	0,40
Amoniu	mg NH_4^+/l	SR ISO 7150-1:2001	max. 0,5	0,0010
Nitriti	mg NO_2^-/l	SR ISO 26777:2006	max. 0,1 / max. 0,5	0,0005
Nitrati	mg NO_3^-/l	SR ISO 7890-3:2000	max. 50	94,75
Indice de permanganat	mg O_2/l	SR EN ISO 8467:2001	max. 5	0,97
Suma de calciu si magneziu	grade germane	SR ISO 6059 :2008	min. 5	31,20

Lucrat: Responsabil analiza ALINA NOVAC Biochimist medical Cod: 340149

Diaconu Mihaela Doctor Inginerie Chimică Biolog Medical Specialist Cod: 340149

ÎNCERCĂRI MICROBIOLOGICE

PARAMETRU ANALIZAT	Unitati de masura	NORMA METODOLOGICA	VALOARE ADMISA conform ORD. 7/2023	VALORI ALE PROBEI ANALIZATE
Bacterii coliforme	UFC/100 mL	SR EN ISO 9308-1 :2014 A1:2017	0	44
Escherichia coli	UFC/100 mL	SR EN ISO 9308-1:2014 A1:2017	0	4
Enterococi	UFC/100 mL	SR EN ISO 7899-2:2002	0	30

Lucrat: Responsabil analiza

Aprobat,
Coordonator laborator DIACONIMIS AURELIAN Medic Primar Medicină de laborator

Continutul acestui buletin este confidential, fiind privilegiul solicitantului probei analizate de mai sus.
Rezultatele se refera numai la proba analizata
Buletinul de analiza nu poate fi reprodus fara aprobarea scrisa a laboratorului.

DIRECTIA DE SĂNĂTATE PUBLICĂ A JUDEȚULUI BACĂU
LABORATOR DE DIAGNOSTIC ȘI INVESTIGARE ÎN SĂNĂTATE PUBLICĂ
CHIMIE SANITARĂ ȘI MICROBIOLOGIE APĂ - înregistrat M.S. nr. 628/07.06.2023
Operator de date cu caracter personal nr.14781

RAPORT DE INCERCARE **NR. 2200** **DATA: 28.09.2023**

BENEFICIAR/ ADRESA: **UAT BUHUSI**
TIPUL PROBEI: apă potabilă IZVOR CAPTAT/ BUHUSI
IZVOR CAPTAT: STR.8 MARTIE
PUNCT PRELEVARE:
PRELEVAT DE : **DSPJ BC / COMANDA / PV / 199 / 27.09.2023 /**
Data intrării probei în laborator: **28.09.2023** Durata efectuării încercării: 72h
Mod de prelevare încercări microbiologice: conform SR EN ISO 19458:2007
Mod de prelevare încercări fizico-chimice: conform SR EN ISO 5667-3:2018;

ÎNCERCĂRI FIZICO-CHIMICE

PARAMETRU ANALIZAT	Unitati de masura	NORMA METODOLOGICA	VALOARE ADMISA conform ORD. 7/2023	VALORI ALE PROBEI ANALIZATE
Turbiditate	UNT	SR EN ISO 7027-1:2016	Acceptabilă pt. consumatori și fără modificări anormale	0,10
Amoniu	mg NH_4^+/l	SR ISO 7150-1:2001	max. 0,5	0,0100
Nitriti	mg NO_2^-/l	SR ISO 26777:2006	max. 0,1 / max. 0,5	0,0005
Nitrati	mg NO_3^-/l	SR ISO 7890-3:2000	max. 50	95,75
Indice de permanganat	mg O_2/l	SR EN ISO 8467:2001	max. 5	0,94
Suma de calciu si magneziu	grade germane	SR ISO 6059 :2008	min. 5	29,73

Lucrat: Responsabil analiza ALINA NOVAC Biochimist Cod 340...

Diaconu Mihaela
Doctor Inginerie Chimică
Biolog Medical Specialist
Cod: 340...

ÎNCERCĂRI MICROBIOLOGICE

PARAMETRU ANALIZAT	Unitati de masura	NORMA METODOLOGICA	VALOARE ADMISA conform ORD. 7/2023	VALORI ALE PROBEI ANALIZATE
Bacterii coliforme	UFC/100 mL	SR EN ISO 9308-1 :2014 A1:2017	0	28
Escherichia coli	UFC/100 mL	SR EN ISO 9308-1:2014 A1:2017	0	0
Enterococi	UFC/100 mL	SR EN ISO 7899-2:2002	0	4

Lucrat: Responsabil analiza

Aprobat,
Coordonator laborator DR. GHIMIS AURELIAN Medic Primar Medicină de laborator Cod 275100

PETRARIU PRIMA Biochimist Cod 340...

Continutul acestui buletin este confidential, fiind privilegiul solicitantului probei analizate de mai sus.
Rezultatele se refera numai la proba analizata
Buletinul de analiza nu poate fi reprodus fara aprobarea scrisa a laboratorului.

DIRECTIA DE SĂNĂTATE PUBLICĂ A JUDEȚULUI BACĂU
LABORATOR DE DIAGNOSTIC ȘI INVESTIGARE ÎN SĂNĂTATE PUBLICĂ
CHIMIE SANITARĂ ȘI MICROBIOLOGIE APĂ - înregistrat M.S. nr. 628/07.06.2023
Operator de date cu caracter personal nr.14781

RAPORT DE INCERCARE **NR. 2201** **DATA: 28.09.2023**

BENEFICIAR/ ADRESA: **UAT BUHUSI**
TIPUL PROBEI: apă potabilă IZVOR CAPTAT/ BUHUSI
FANTANA: FANTANA PUBLICA NR.2 - CARTIER MOCIRLA

PUNCT PRELEVARE:
PRELEVAT DE : **DSPJ BC / COMANDA / PV / 199 / 27.09.2023 /**
Data intrării probei în laborator: **28.09.2023** Durata efectuării încercării: 72h
Mod de prelevare încercări microbiologice: conform SR EN ISO 19458:2007
Mod de prelevare încercări fizico-chimice: conform SR EN ISO 5667-3:2018;

ÎNCERCĂRI FIZICO-CHIMICE

PARAMETRU ANALIZAT	Unitati de masura	NORMA METODOLOGICA	VALOARE ADMISA conform ORD. 7/2023	VALORI ALE PROBEI ANALIZATE
Turbiditate	UNT	SR EN ISO 7027-1:2016	Acceptabilă pt. consumatori și fără modificări anormale	0,76
Amoniu	mg NH_4^+/l	SR ISO 7150-1:2001	max. 0,5	0,0130
Nitriti	mg NO_2^-/l	SR ISO 26777:2006	max. 0,1 / max. 0,5	0,0081
Nitrati	mg NO_3^-/l	SR ISO 7890-3:2000	max. 50	76,15
Indice de permanganat	mg O_2/l	SR EN ISO 8467:2001	max. 5	2,02
Suma de calciu si magneziu	grade germane	SR ISO 6059 :2008	min. 5	25,73

Lucrat: Responsabil analiza ALINA NOVAC Diaconu Mihaela Doctor Inginerie Chimică Biolog Medical Specialist Cod: 340143

ÎNCERCĂRI MICROBIOLOGICE

PARAMETRU ANALIZAT	Unitati de masura	NORMA METODOLOGICA	VALOARE ADMISA conform ORD. 7/2023	VALORI ALE PROBEI ANALIZATE
Bacterii coliforme	UFC/100 mL	SR EN ISO 9308-1 :2014 A1:2017	0	80
Escherichia coli	UFC/100 mL	SR EN ISO 9308-1:2014 A1:2017	0	0
Enterococi	UFC/100 mL	SR EN ISO 7899-2:2002	0	40

Lucrat: Responsabil analiza

Aprobat,
Coordonator laborator DECHIMIS AURELIA Medic Primar Medicină de laborator cod: 275100

Continutul acestui buletin este confidential, fiind privilegiul solicitantului probei analizate de mai sus.
Rezultatele se refera numai la proba analizata
Buletinul de analiza nu poate fi reprodus fara aprobarea scrisa a laboratorului.

DIRECTIA DE SĂNĂTATE PUBLICĂ A JUDEȚULUI BACĂU
LABORATOR DE DIAGNOSTIC ȘI INVESTIGARE ÎN SĂNĂTATE PUBLICĂ
CHIMIE SANITARĂ ȘI MICROBIOLOGIE APĂ - înregistrat M.S. nr. 628/07.06.2023
Operator de date cu caracter personal nr.14781

RAPORT DE INCERCARE **NR. 2202** **DATA: 28.09.2023**

BENEFICIAR/ ADRESA: **UAT BUHUSI**
TIPUL PROBEI: apă potabilă IZVOR CAPTAT/ BUHUSI
IZVOR CAPTAT: STR.VOIOAGA
PUNCT PRELEVARE:
PRELEVAT DE : **DSPJ BC / COMANDA / PV / 199 / 27.09.2023 /**
Data intrării probei în laborator: **28.09.2023** Durata efectuării încercării: 72h
Mod de prelevare încercări microbiologice: conform SR EN ISO 19458:2007
Mod de prelevare încercări fizico-chimice: conform SR EN ISO 5667-3:2018;

ÎNCERCĂRI FIZICO-CHIMICE

PARAMETRU ANALIZAT	Unitati de masura	NORMA METODOLOGICA	VALOARE ADMISA conform ORD. 7/2023	VALORI ALE PROBEI ANALIZATE
Turbiditate	UNT	SR EN ISO 7027-1:2016	Acceptabilă pt. consumatori și fără modificări anormale	0,09
Amoniu	mg NH_4^+/l	SR ISO 7150-1:2001	max. 0,5	0,0060
Nitriti	mg NO_2^-/l	SR ISO 26777:2006	max. 0,1 / max. 0,5	0,0010
Nitrati	mg NO_3^-/l	SR ISO 7890-3:2000	max. 50	95,60
Indice de permanganat	mg O_2/l	SR EN ISO 8467:2001	max. 5	1,66
Suma de calciu si magneziu	grade germane	SR ISO 6059 :2008	min. 5	33,01

Lucrat: Responsabil analiza ALINA NOVAC

Diaconu Mihaela
Doctor Inginerie Chimică
Biolog Medical Specialist
Cod: 340149

ÎNCERCĂRI MICROBIOLOGICE

PARAMETRU ANALIZAT	Unitati de masura	NORMA METODOLOGICA	VALOARE ADMISA conform ORD. 7/2023	VALORI ALE PROBEI ANALIZATE
Bacterii coliforme	UFC/100 mL	SR EN ISO 9308-1 :2014 A1:2017	0	6
Escherichia coli	UFC/100 mL	SR EN ISO 9308-1:2014 A1:2017	0	0
Enterococi	UFC/100 mL	SR EN ISO 7899-2:2002	0	0

Lucrat: Responsabil analiza

Aprobat,
Coordonator laborator

DR. GRIMIS AURELIAN
Medic Primar
Medicina de laborator

Continutul acestui buletin este confidential, fiind privilegiul solicitantului probei analizate de mai sus.
Rezultatele se refera numai la proba analizata
Buletinul de analiza nu poate fi reprodus fara aprobarea scrisa a laboratorului.

DIRECTIA DE SĂNĂTATE PUBLICĂ A JUDEȚULUI BACĂU
LABORATOR DE DIAGNOSTIC ȘI INVESTIGARE ÎN SĂNĂTATE PUBLICĂ
CHIMIE SANITARĂ ȘI MICROBIOLOGIE APĂ - înregistrat M.S. nr. 628/07.06.2023
Operator de date cu caracter personal nr.14781

RAPORT DE INCERCARE **NR.** 2203 **DATA:** 28.09.2023

BENEFICIAR/ ADRESA: **UAT BUHUSI**
TIPUL PROBEI: apă potabilă IZVOR CAPTAT/ BUHUSI
IZVOR CAPTAT: STR.ALEEA SCOLII
PUNCT PRELEVARE:
PRELEVAT DE : **DSPJ BC / COMANDA / PV / 199 / 27.09.2023 /**
Data intrării probei în laborator: **28.09.2023** Durata efectuării încercării: 72h
Mod de prelevare încercări microbiologice: conform SR EN ISO 19458:2007
Mod de prelevare încercări fizico-chimice: conform SR EN ISO 5667-3:2018;

ÎNCERCĂRI FIZICO-CHIMICE

PARAMETRU ANALIZAT	Unitati de masura	NORMA METODOLOGICA	VALOARE ADMISA conform ORD. 7/2023	VALORI ALE PROBEI ANALIZATE
Turbiditate	UNT	SR EN ISO 7027-1:2016	Acceptabilă pt. consumatori și fără modificări anormale	0,30
Amoniu	mg NH_4^+/l	SR ISO 7150-1:2001	max. 0,5	limita de masurar
Nitriti	mg NO_2^-/l	SR ISO 26777:2006	max. 0,1 / max. 0,5	0,0010
Nitrati	mg NO_3^-/l	SR ISO 7890-3:2000	max. 50	55,44
Indice de permanganat	mg O_2/l	SR EN ISO 8467:2001	max. 5	0,48
Suma de calciu si magneziu	grade germane	SR ISO 6059 :2008	min. 5	25,06

Lucrat: Responsabil analiza

Diaconu Mihaela
Doctor Inginerie Chimică
Biolog Medical Specialist
Cod: 340149

ALINA NOVAC
Biolog medical
Cod: 340161

ÎNCERCĂRI MICROBIOLOGICE

PARAMETRU ANALIZAT	Unitati de masura	NORMA METODOLOGICA	VALOARE ADMISA conform ORD. 7/2023	VALORI ALE PROBEI ANALIZATE
Bacterii coliforme	UFC/100 mL	SR EN ISO 9308-1 :2014 A1:2017	0	80
Escherichia coli	UFC/100 mL	SR EN ISO 9308-1:2014 A1:2017	0	6
Enterococi	UFC/100 mL	SR EN ISO 7899-2:2002	0	6

Lucrat: Responsabil analiza

FR.SACARIN... BIOLOG F... BACTERIOLOGIE

Aprobat,
Coordonator laborator

DR.GHIMIS AURELIAN
Medic primar
Medicina laborator

Continutul acestui buletin este confidential, fiind privilegiul solicitantului probei analizate de mai sus.
Rezultatele se refera numai la proba analizata
Buletinul de analiza nu poate fi reprodus fara aprobarea scrisa a laboratorului.

DIRECTIA DE SĂNĂTATE PUBLICĂ A JUDEȚULUI BACĂU
LABORATOR DE DIAGNOSTIC ȘI INVESTIGARE ÎN SĂNĂTATE PUBLICĂ
CHIMIE SANITARĂ ȘI MICROBIOLOGIE APĂ - înregistrat M.S. nr. 628/07.06.2023
Operator de date cu caracter personal nr.14781

RAPORT DE INCERCARE **NR.** 2204 **DATA:** 28.09.2023

BENEFICIAR/ ADRESA: **UAT BUHUSI**
TIPUL PROBEI: apă potabilă CISMEA/ CIOLPANI
CISMEA: MANASTIREA CIOLPANI

PUNCT PRELEVARE:
PRELEVAT DE : **DSPJ BC / COMANDA / PV / 199 / 27.09.2023 /**
Data intrării probei în laborator: **28.09.2023** Durata efectuării încercării: 72h
Mod de prelevare încercări microbiologice: conform SR EN ISO 19458:2007
Mod de prelevare încercări fizico-chimice: conform SR EN ISO 5667-3:2018;

ÎNCERCĂRI FIZICO-CHIMICE

PARAMETRU ANALIZAT	Unitati de masura	NORMA METODOLOGICA	VALOARE ADMISA conform ORD. 7/2023	VALORI ALE PROBEI ANALIZATE
Turbiditate	UNT	SR EN ISO 7027-1:2016	Acceptabilă pt. consumatori și fără modificări anormale	0,08
Amoniu	mg NH_4^+/l	SR ISO 7150-1:2001	max. 0,5	<limita de masurare
Nitriti	mg NO_2^-/l	SR ISO 26777:2006	max. 0,1 / max. 0,5	0,0025
Nitrati	mg NO_3^-/l	SR ISO 7890-3:2000	max. 50	50,63
Indice de permanganat	mg O_2/l	SR EN ISO 8467:2001	max. 5	0,91
Suma de calciu si magneziu	grade germane	SR ISO 6059 :2008	min. 5	0,78

Lucrat: Responsabil analiza

ALINA NOVAC
Diaconu Mihaela
Doctor Inginerie Chimică
Biolog Medical Specialist
Cod: 340149

ÎNCERCĂRI MICROBIOLOGICE

PARAMETRU ANALIZAT	Unitati de masura	NORMA METODOLOGICA	VALOARE ADMISA conform ORD. 7/2023	VALORI ALE PROBEI ANALIZATE
Bacterii coliforme	UFC/100 mL	SR EN ISO 9308-1 :2014 A1:2017	0	20
Escherichia coli	UFC/100 mL	SR EN ISO 9308-1:2014 A1:2017	0	0
Enterococi	UFC/100 mL	SR EN ISO 7899-2:2002	0	0

Lucrat: Responsabil analiza

Aprobat,
Coordonator laborator

DR. GHIMIS AURELIAN
Medic Primar
Medicină de laborator
Cod: 275100

Continutul acestui buletin este confidential, fiind privilegiul solicitantului probei analizate de mai sus.
Rezultatele se refera numai la proba analizata
Buletinul de analiza nu poate fi reprodus fara aprobarea scrisa a laboratorului.

DIRECTIA DE SĂNĂTATE PUBLICĂ A JUDEȚULUI BACĂU
LABORATOR DE DIAGNOSTIC ȘI INVESTIGARE ÎN SĂNĂTATE PUBLICĂ
CHIMIE SANITARĂ ȘI MICROBIOLOGIE APĂ - înregistrat M.S. nr. 628/07.06.2023
Operator de date cu caracter personal nr.14781

RAPORT DE INCERCARE **NR. 2205** **DATA: 28.09.2023**

BENEFICIAR/ ADRESA: **UAT BUHUSI**
TIPUL PROBEI: apă potabilă IZVOR CAPTAT/ VERESTI
IZVOR CAPTAT: VERESTI

PUNCT PRELEVARE:
PRELEVAT DE : **DSPJ BC / COMANDA / PV / 199 / 27.09.2023 /**
Data intrării probei în laborator: **28.09.2023** Durata efectuării încercării: 72h
Mod de prelevare încercări microbiologice: conform SR EN ISO 19458:2007
Mod de prelevare încercări fizico-chimice: conform SR EN ISO 5667-3:2018;

ÎNCERCĂRI FIZICO-CHIMICE

PARAMETRU ANALIZAT	Unitati de masura	NORMA METODOLOGICA	VALOARE ADMISA conform ORD. 7/2023	VALORI ALE PROBEI ANALIZATE
Turbiditate	UNT	SR EN ISO 7027-1:2016	Acceptabilă pt. consumatori și fără modificări anormale	0,19
Amoniu	mg NH_4^+/l	SR ISO 7150-1:2001	max. 0,5	0,0050
Nitriti	mg NO_2^-/l	SR ISO 26777:2006	max. 0,1 / max. 0,5	0,0020
Nitrati	mg NO_3^-/l	SR ISO 7890-3:2000	max. 50	34,54
Indice de permanganat	mg O_2/l	SR EN ISO 8467:2001	max. 5	0,71
Suma de calciu si magneziu	grade germane	SR ISO 6059 :2008	min. 5	20,55

Lucrat: Responsabil analiza ALINA NOVAC Biochimist Medical Specialist Cod: 346149 Diaconu Mihaela Doctor Inginerie Chimică Biolog Medical Specialist Cod: 349149

ÎNCERCĂRI MICROBIOLOGICE

PARAMETRU ANALIZAT	Unitati de masura	NORMA METODOLOGICA	VALOARE ADMISA conform ORD. 7/2023	VALORI ALE PROBEI ANALIZATE
Bacterii coliforme	UFC/100 mL	SR EN ISO 9308-1 :2014 A1:2017	0	38
Escherichia coli	UFC/100 mL	SR EN ISO 9308-1:2014 A1:2017	0	0
Enterococi	UFC/100 mL	SR EN ISO 7899-2:2002	0	10

Lucrat: Responsabil analiza

Aprobat,
Coordonator laborator

Continutul acestui buletin este confidential, fiind privilegiul solicitantului probei analizate de mai sus.
Rezultatele se refera numai la proba analizata
Buletinul de analiza nu poate fi reprodus fara aprobarea scrisa a laboratorului.

DIRECTIA DE SĂNĂTATE PUBLICĂ A JUDEȚULUI BACĂU
LABORATOR DE DIAGNOSTIC ȘI INVESTIGARE ÎN SĂNĂTATE PUBLICĂ
CHIMIE SANITARĂ ȘI MICROBIOLOGIE APĂ - înregistrat M.S. nr. 628/07.06.2023
Operator de date cu caracter personal nr.14781

RAPORT DE INCERCARE **NR.** **2206** **DATA:** **28.09.2023**

BENEFICIAR/ ADRESA: **UAT BUHUSI**
TIPUL PROBEI: apă potabilă IZVOR CAPTAT/ BUHUSI
IZVOR CAPTAT: STR REPUBLICII - FATA CU ULCIORUL
PUNCT PRELEVARE:
PRELEVAT DE : **DSPJ BC / COMANDA / PV / 199 / 27.09.2023 /**
Data intrării probei în laborator: **28.09.2023** Durata efectuării încercării: 72h
Mod de prelevare încercări microbiologice: conform SR EN ISO 19458:2007
Mod de prelevare încercări fizico-chimice: conform SR EN ISO 5667-3:2018;

ÎNCERCĂRI FIZICO-CHIMICE

PARAMETRU ANALIZAT	Unitati de masura	NORMA METODOLOGICA	VALOARE ADMISA conform ORD. 7/2023	VALORI ALE PROBEI ANALIZATE
Turbiditate	UNT	SR EN ISO 7027-1:2016	Acceptabilă pt. consumatori și fără modificări anormale	0,30
Amoniu	mg NH_4^+/l	SR ISO 7150-1:2001	max. 0,5	0,0010
Nitriti	mg NO_2^-/l	SR ISO 26777:2006	max. 0,1 / max. 0,5	0,0015
Nitrati	mg NO_3^-/l	SR ISO 7890-3:2000	max. 50	51,63
Indice de permanganat	mg O_2/l	SR EN ISO 8467:2001	max. 5	0,65
Suma de calciu si magneziu	grade germane	SR ISO 6059 :2008	min. 5	19,30

Lucrat: Responsabil analiza ALINA NOVAC

Diaconu Mihaela
Doctor Inginerie Chimică
Biolog Medical Specialist
Cod: 340149

ÎNCERCĂRI MICROBIOLOGICE

PARAMETRU ANALIZAT	Unitati de masura	NORMA METODOLOGICA	VALOARE ADMISA conform ORD. 7/2023	VALORI ALE PROBEI ANALIZATE
Bacterii coliforme	UFC/100 mL	SR EN ISO 9308-1 :2014 A1:2017	0	7
Escherichia coli	UFC/100 mL	SR EN ISO 9308-1:2014 A1:2017	0	0
Enterococi	UFC/100 mL	SR EN ISO 7899-2:2002	0	0

Lucrat: Responsabil analiza

Aprobat,
Coordonator laborator DR. GHINIS AURELIAN Medic Primar Medicina de laborator cod. 275100

Continutul acestui buletin este confidential, fiind privilegiul solicitantului probei analizate de mai sus.
Rezultatele se refera numai la proba analizata
Buletinul de analiza nu poate fi reprodus fara aprobarea scrisa a laboratorului.

DIRECTIA DE SĂNĂTATE PUBLICĂ A JUDEȚULUI BACĂU
LABORATOR DE DIAGNOSTIC ȘI INVESTIGARE ÎN SĂNĂTATE PUBLICĂ
CHIMIE SANITARĂ ȘI MICROBIOLOGIE APĂ - înregistrat M.S. nr. 628/07.06.2023
Operator de date cu caracter personal nr.14781

RAPORT DE INCERCARE **NR. 2207** **DATA: 28.09.2023**

BENEFICIAR/ ADRESA: **UAT BUHUSI**
TIPUL PROBEI: apă potabilă FANTANA/ BUHUSI
FANTANA PUBLICA NR.1 - CARTIERUL MOCIRLA

PUNCT PRELEVARE:
PRELEVAT DE : **DSPJ BC / COMANDA / PV / 199 / 27.09.2023 /**
Data intrării probei în laborator: **28.09.2023** Durata efectuării încercării: 72h
Mod de prelevare încercări microbiologice: conform SR EN ISO 19458:2007
Mod de prelevare încercări fizico-chimice: conform SR EN ISO 5667-3:2018;

ÎNCERCĂRI FIZICO-CHIMICE

PARAMETRU ANALIZAT	Unitati de masura	NORMA METODOLOGICA	VALOARE ADMISA conform ORD. 7/2023	VALORI ALE PROBEI ANALIZATE
Turbiditate	UNT	SR EN ISO 7027-1:2016	Acceptabilă pt. consumatori și fără modificări anormale	0,09
Amoniu	mg NH_4^+/l	SR ISO 7150-1:2001	max. 0,5	0,0160
Nitriti	mg NO_2^-/l	SR ISO 26777:2006	max. 0,1 / max. 0,5	0,0010
Nitrati	mg NO_3^-/l	SR ISO 7890-3:2000	max. 50	23,96
Indice de permanganat	mg O_2/l	SR EN ISO 8467:2001	max. 5	0,52
Suma de calciu si magneziu	grade germane	SR ISO 6059 :2008	min. 5	19,57

Lucrat: Responsabil analiza ALINA NOVAC Diaconu Mihaela Doctor Inginerie Chimică Biolog Medical Specialist Cod: 340149

ÎNCERCĂRI MICROBIOLOGICE

PARAMETRU ANALIZAT	Unitati de masura	NORMA METODOLOGICA	VALOARE ADMISA conform ORD. 7/2023	VALORI ALE PROBEI ANALIZATE
Bacterii coliforme	UFC/100 mL	SR EN ISO 9308-1 :2014 A1:2017	0	48
Escherichia coli	UFC/100 mL	SR EN ISO 9308-1:2014 A1:2017	0	0
Enterococi	UFC/100 mL	SR EN ISO 7899-2:2002	0	0

Lucrat: Responsabil analiza

Aprobat,
Coordonator laborator DR. CHIRAS AURELIAN Medic Primar Medicină de laborator cod: 275100

Continutul acestui buletin este confidential, fiind privilegiul solicitantului probei analizate de mai sus.
Rezultatele se refera numai la proba analizata
Buletinul de analiza nu poate fi reprodus fara aprobarea scrisa a laboratorului.

DIRECTIA DE SĂNĂTATE PUBLICĂ A JUDEȚULUI BACĂU
LABORATOR DE DIAGNOSTIC ȘI INVESTIGARE ÎN SĂNĂTATE PUBLICĂ
CHIMIE SANITARĂ ȘI MICROBIOLOGIE APĂ - înregistrat M.S. nr. 628/07.06.2023
Operator de date cu caracter personal nr.14781

RAPORT DE INCERCARE **NR.** 2208 **DATA:** 28.09.2023

BENEFICIAR/ ADRESA: **UAT BUHUSI**
TIPUL PROBEI: apă potabilă IZVOR CAPTAT/ BUHUSI
IZVOR CAPTAT: MANASTIREA RUNC

PUNCT PRELEVARE:
PRELEVAT DE : **DSPJ BC / COMANDA / PV / 199 / 27.09.2023 /**
Data intrării probei în laborator: **28.09.2023** Durata efectuării încercării: 72h
Mod de prelevare încercări microbiologice: conform SR EN ISO 19458:2007
Mod de prelevare încercări fizico-chimice: conform SR EN ISO 5667-3:2018;

ÎNCERCĂRI FIZICO-CHIMICE

PARAMETRU ANALIZAT	Unitati de masura	NORMA METODOLOGICA	VALOARE ADMISA conform ORD. 7/2023	VALORI ALE PROBEI ANALIZATE
Turbiditate	UNT	SR EN ISO 7027-1:2016	Acceptabilă pt. consumatori și fără modificări anormale	0,10
Amoniu	mg NH_4^+/l	SR ISO 7150-1:2001	max. 0,5	0,0020
Nitriti	mg NO_2^-/l	SR ISO 26777:2006	max. 0,1 / max. 0,5	0,0025
Nitrati	mg NO_3^-/l	SR ISO 7890-3:2000	max. 50	12,68
Indice de permanganat	mg O_2/l	SR EN ISO 8467:2001	max. 5	0,71
Suma de calciu si magneziu	grade germane	SR ISO 6059 :2008	min. 5	21,12

Lucrat: Responsabil analiza ALINA NOVAC Biochimist Clinician

Diaconu Mihaela
Doctor Inginerie Chimică
Biolog Medical Specialist
Cod: 340149

ÎNCERCĂRI MICROBIOLOGICE

PARAMETRU ANALIZAT	Unitati de masura	NORMA METODOLOGICA	VALOARE ADMISA conform ORD. 7/2023	VALORI ALE PROBEI ANALIZATE
Bacterii coliforme	UFC/100 mL	SR EN ISO 9308-1 :2014 A1:2017	0	65
Escherichia coli	UFC/100 mL	SR EN ISO 9308-1:2014 A1:2017	0	10
Enterococi	UFC/100 mL	SR EN ISO 7899-2:2002	0	25

Lucrat: Responsabil analiza

Aprobat,
Coordonator laborator

DR.GUMIS AURELIAN
Medic Primar
Medicină de laborator
cod: 275100

Continutul acestui buletin este confidential, fiind privilegiul solicitantului probei analizate de mai sus.
Rezultatele se refera numai la proba analizata
Buletinul de analiza nu poate fi reprodus fara aprobarea scrisa a laboratorului.