DELGAZ grid

Delgaz Grid, Bd. Pandurilor 42, et. 4, 540506 Târgu Mureş

Delgaz Grid SA

Departament
Bd. Pandurilor 42, et. 4
540554 Târgu Mureş
Divizia Managemebtul
Investitiilor Electricitate
ERRE Bacau
Iulian Purcaru
iulian.purcaru@delgaz-grid.ro
Mobil:0730 039 246

Către, SC DARILEX ONE SRL

Buhusi, str. Republicii nr.1, Jud.Bacau

AVIZ FAVORABIL NR 6094835035/ 04.09.2024

Denumirea proiectului: „EXTINDERE SPATIU COMERCIAL, CONSTRUIRE CALE DE ACCES PRINCIPALA SI SECUNDARA"
Indicativul proiectului: Nr proiect 117/2024
Faza de proiectare: PUZ
Elaborator: SC KREATIV STUDIO ARCHITECTS SRL

In zona PUZ exista instalatii electrice, respectiv:

LES 20KV

LEA 0,4kV.

- In zona exista Linie Electrica Subterana de Medie Tensiune (LES M.T.). Se impune respectarea prevederilor: NTE 007/08/00 - Normativ pentru proiectarea si executarea retelelor de cabluri

Președintele Consiliului de Administrație Volker Raffel
Directori Generali
Cristian Secosan (Director General)
Mihaela Loredana Cazacu (Adj.)
Anca Liana Evoiu (Adj.)
Cristian-Nicolae Ifrim (Adj.)
Sediul Central: Târgu Mureş
CUI: 10976687
Atribut fiscal: RO
J26/326/08.06.2000
Banca BRD Târgu Mureş
IBAN:
RO11BRDE270SV27540412700
Capital Social Subscris şi Vărsat:
773.257.777,5 RON

electrice; Anexa_Ordin_ANRE_239_2019 - Norma tehnica privind delimitarea zonelor de protectie si de siguranta aferente capacitatilor energetice. Distanta de siguranta, dintre cablurile pozate in pamant si fundatia constructiei, trebuie sa fie: in plan orizontal (apropieri) - 0,6 m, cu conditia verificarii stabilitatii constructiei.

- In zona exista Linie Electrica Subterana de Joasa Tensiune (LES J.T.). Se impune respectarea prevederilor: NTE 007/08/00 - Normativ pentru proiectarea si executarea retelelor de cabluri electrice; Anexa_Ordin_ANRE_239_2019 - Norma tehnica privind delimitarea zonelor de protectie si de siguranta aferente capacitatilor energetice. Distanta de siguranta, dintre cablurile pozate in pamant si fundatia constructiei, trebuie sa fie: in plan orizontal (apropieri) - 0,6 m, cu conditia verificarii stabilitatii constructiei.
- Aducerea instalatiilor electrice de distributie din zonele care devin cu circulatie frecventa, in conformitate cu reglementarile in vigoare, este necesar a se realiza inaintea eliberarii certificatelor de urbanism si a autorizatiilor de construire pentru imobilele care urmeaza a se construi . Se vor asigura conditii de coexistenta cu instalatiile electrice existente in zona amplasamentului, pe cheltuiala solicitantului.
- Costurile necesare vor fi evaluate intr-un studiu de coexistenta (intocmit la comanda beneficiar, de catre un proiectant de specialitate autorizat si atestat , avizat de catre DEGR), si vor fi suportate de catre beneficiar.

Precizari si observatii:

- Menţionăm că prezentul aviz nu ţine loc de aviz de amplasament şi nici de aviz de racordare.
- Avizul este valabil doar insotit de planul de situatie vizat spre neschimbare de catre emitentul avizului.

Sursa de finanţare: Solicitant

Coordonator Racordare Retea Electricitate

Ing. Petrica-Cristinel Iacob

Digitally signed by Niculescu Irina

Manager Racordare

Ing.Iulian Purcaru

Digitally signed by Purcaru Iulian

Președintele Consiliului de Administrație Volker Raffel
Directori Generali
Cristian Secosan (Director Gene
Mihaela Loredana Cazacu (Adj.)
Anca Liana Evoiu (Adj.)
Cristian-Nicolae Ifrim (Adj.)
Sediul Central: Târgu Mureş
CUI: 10976687
Atribut fiscal: RO
J26/326/08.06.2000
Banca BRD Târgu Mureş
IBAN:
RO11BRDE270SV2754041270
Capital Social Subscris şi Vărsat:
773.257.777,5 RON

SC GYNDANY IMPEX SRL
RO 7890895
J04/1227/1995
Buhusi, strada Republicii, nr.1

Către:	**DARILEX ONE SRL**	**Înregistrat La SC GYNDANY IMPEX SRL Nr. 89/09.09.2024**
În atenţia:	Primăriei Buhusi	
Referitor :	Aviz salubritate	

Subscrisa SC GYNDANY IMPEX SRL avizează favorabil executarea lucrărilor de:

- *Extindere spatiu comercial, construire cale de acces principala si secundara*

Conform Certificat de Urbanism nr. 048/25.07.2024, amplasamentul se afla in intravilanul orasului Buhusi, strada Republicii nr.1, avand numarul cadastral 60590, 60590-C1-U7, 66473.

Deşeurile de materiale de construcţii clasificate ca fiind nepericuloase (cf. HG 856/2002) rezultate din desfiinţare / construire şi care nu vor fi reutilizate se vor preda (de către constructor / beneficiar / societate autorizată) unui colector autorizat.

Categoriile de deşeuri de materiale de construcţii clasificate ca fiind deşeuri periculoase pentru mediu (ex. eternită, azbest, carton bituminat etc.) vor fi transportate către o societate autorizată pentru tratarea şi eliminarea acestora.

Beneficiarul va delimita o suprafaţă destinată amplasării recipientelor de precolectare a deşeurilor municipale, astfel încât acestea să fie precolectate separat pe timpul lucrărilor de construire/desfiinţare, pentru utilizatorii care vor genera deşeuri municipale cu ocazia lucrarilor.

Prezentul aviz este valabil pentru perioada de valabilitate a autorizaţiei de desfiinţare / construire.

SC GYNDANY IMPEX SRL