DIRECTIA DE SĂNĂTATE PUBLICĂ A JUDEŢULUI BACĂU
LABORATOR DE DIAGNOSTIC ŞI INVESTIGARE ÎN SĂNĂTATE PUBLICĂ
CHIMIE SANITARĂ ŞI MICROBIOLOGIE APĂ - inregistrat M.S. nr. 628/08.06.2021
Operator de date cu caracter personal nr.14781.

RAPORT DE INCERCARE NR. 2240 DATA: 01.09.2024

BENEFICIAR / ADRESA: UAT BUHUŞI

TIPUL PROBEI: apă potabilă

PUNCT PRELEVARE: IZVOR CAPTAT, FATA CU UICIOREL 4 STR. REPUBLICII, BUHUŞI

PRELEVAT DE / cantitate (ml), data, ora: UAT BUHUŞI - Adresa 26587 - 1.09.2024

Data intrării probei în laborator,ora: 01.09.2024 Durata efectuării încercării: 72 h

Mod de prelevare încercări microbiologice: conform SR EN ISO 19458:2007

Mod de prelevare încercări fizico-chimice: conform SR EN ISO 5667-3:2018;

ÎNCERCĂRI MICROBIOLOGICE

PARAMETRU ANALIZAT	NORMA METODOLOGICA	VALOARE ADMISA conform Lg. 458/2002 republicata in 2011 cu modificarile si completarile ulterioare	VALORI ALE PROBEI ANALIZATE
Numar de colonii la 22°C /ml	SR EN ISO 6222 :2004	Nici o modificare anormala	—
Numar de colonii la 37°C /ml	SR EN ISO 6222:2004	Nici o modificare anormala	—
Bacterii coliforme/100 ml	SR EN ISO 9308-1:2014 A1:2017	0	0
Escherichia coli/100ml	SR EN ISO 9308-1:2014 A1:2017	0	0
Enterococi /100ml	SR EN ISO 7899-2:2002	0	0
Clostridium perfringens/100ml	SR EN ISO 14189:2017	0	—

Observaţii:.....

Validat: Medic laborator DR. MUNTEANU ALINA MEDIC PRIMAR MEDICINĂ DE LABORATOR COD C85877

Verificat: Responsabil analiza

ÎNCERCĂRI FIZICO-CHIMICE

PARAMETRU ANALIZAT	Unitati de masura	NORMA METODOLOGICA	VALOARE ADMISA conform Lg. 458/2002 republicata in 2011 cu modificarile si completarile ulterioare	VALORI ALE PROBEI ANALIZATE
pH	unitati pH	SR ISO 10523:2012	6.5 - 9.5	—
Turbiditate	UNT	SR EN ISO 7027-1:2016	max. 5	0,19
Conductivitate electrică	µS/cm	SR EN 27888/1997	max. 2500	—
Amoniu	mg NH_4^+/l	SR ISO 7150-1:2001	max. 0.5	0,0372
Nitriti	mg NO_2^-/l	SR ISO 26777:2006	max. 0.1/max. 0.5	0,0026
Nitrati	mg NO_3^-/l	SR ISO 7890-3:2000	max. 50	60,30
Cloruri	mg Cl^-/l	SR ISO 9297:2001	max. 250	—
Indice de permanganat	mg O_2/l	SR EN ISO 8467:2001	max. 5	2,33
Clor rezidual liber/total	mg Cl_2/l	STAS 6364-78	min. 0.1/max. 0.5	—
Suma de calciu si magneziu	grade germane	SR ISO 6059 :2008	min. 5	25,39
Aluminiu	micrograme/l	Method 8326	max. 200	—
Fier	micrograme/l	Method 8008	max. 200	—
Mangan	micrograme/l	Method 8149	max.50	—

Aprobat: Chimist coordonator

Verificat: Responsabil analiza

Continutul acestui buletin este confidential, fiind privilegiul solicitantului probei analizate de mai sus.
Rezultatele se refera numai la proba analizata
Buletinul de analiza nu poate fi reprodus fara aprobarea scrisa a laboratorului.

DIRECTIA DE SĂNĂTATE PUBLICĂ A JUDEŢULUI BACĂU
LABORATOR DE DIAGNOSTIC ŞI INVESTIGARE ÎN SĂNĂTATE PUBLICĂ
CHIMIE SANITARĂ ŞI MICROBIOLOGIE APĂ - inregistrat M.S. nr. 628/08.06.2021
Operator de date cu caracter personal nr.14781.

RAPORT DE INCERCARE NR. 2241 DATA: 01.09.2024

BENEFICIAR / ADRESA: UAT Buhuși

TIPUL PROBEI: apă potabilă

PUNCT PRELEVARE: IEVOR CAPTAT „TESĂTOAREA" STR. 9 MAI Buhuși

PRELEVAT DE / cantitate (ml), data, ora: UAT Buhuși – Adresa 26587 – 1.09.2024

Data intrării probei în laborator,ora: 01.09.2024 / Durata efectuării încercării: 72 h

Mod de prelevare încercări microbiologice: conform SR EN ISO 19458:2007

Mod de prelevare încercări fizico-chimice: conform SR EN ISO 5667-3:2018;

ÎNCERCĂRI MICROBIOLOGICE

PARAMETRU ANALIZAT	NORMA METODOLOGICA	VALOARE ADMISA conform Lg. 458/2002 republicata in 2011 cu modificarile si completarile ulterioare	VALORI ALE PROBEI ANALIZATE
Numar de colonii la 22°C /ml	SR EN ISO 6222 :2004	Nici o modificare anormala	—
Numar de colonii la 37°C /ml	SR EN ISO 6222:2004	Nici o modificare anormala	—
Bacterii coliforme/100 ml	SR EN ISO 9308-1:2014 A1:2017	0	53
Escherichia coli/100ml	SR EN ISO 9308-1:2014 A1:2017	0	3
Enterococi /100ml	SR EN ISO 7899-2:2002	0	22
Clostridium perfringens/100ml	SR EN ISO 14189:2017	0	—

Observaţii:.....

Validat: Medic labborator DR. MUNTEANU ALINA MEDIC PRIMAR MEDICINA DE LABORATOR COD C88870

Verificat: Responsabil analiza

ÎNCERCĂRI FIZICO-CHIMICE

PARAMETRU ANALIZAT	Unitati de masura	NORMA METODOLOGICA	VALOARE ADMISA conform Lg. 458/2002 republicata in 2011 cu modificarile si completarile ulterioare	VALORI ALE PROBEI ANALIZATE
pH	unitati pH	SR ISO 10523:2012	6.5 - 9.5	—
Turbiditate	UNT	SR EN ISO 7027-1:2016	max. 5	0,26
Conductivitate electrică	µS/cm	SR EN 27888/1997	max. 2500	—
Amoniu	mg NH_4^+/l	SR ISO 7150-1:2001	max. 0.5	0,042
Nitriti	mg NO_2^-/l	SR ISO 26777:2006	max. 0.1/max. 0.5	0,0036
Nitrati	mg NO_3^-/l	SR ISO 7890-3:2000	max. 50	44,01
Cloruri	mg Cl^-/l	SR ISO 9297:2001	max. 250	—
Indice de permanganat	mg O_2/l	SR EN ISO 8467:2001	max. 5	2,72
Clor rezidual liber/total	mg Cl_2/l	STAS 6364-78	min. 0.1/max. 0.5	—
Suma de calciu si magneziu	grade germane	SR ISO 6059 :2008	min. 5	29,55
Aluminiu	micrograme/l	Method 8326	max. 200	—
Fier	micrograme/l	Method 8008	max. 200	—
Mangan	micrograme/l	Method 8149	max.50	—

Aprobat: Chimist coordonator ALINA BRAESC Biochimist Cod 340064

Verificat: Responsabil analiza

Continutul acestui buletin este confidential, fiind privilegiul solicitantului probei analizate de mai sus.
Rezultatele se refera numai la proba analizata
Buletinul de analiza nu poate fi reprodus fara aprobarea scrisa a laboratorului.

DIRECTIA DE SĂNĂTATE PUBLICĂ A JUDEŢULUI BACĂU
LABORATOR DE DIAGNOSTIC ŞI INVESTIGARE ÎN SĂNĂTATE PUBLICĂ
CHIMIE SANITARĂ ŞI MICROBIOLOGIE APĂ - inregistrat M.S. nr. 628/08.06.2021
Operator de date cu caracter personal nr.14781.

RAPORT DE INCERCARE NR. 2242 DATA: 01.09.2021

BENEFICIAR / ADRESA: UAT Buhuși

TIPUL PROBEI: apă potabilă

PUNCT PRELEVARE: IZVOR CAPTAT STR. T. VLADIMIRESCU - BUHUȘI

PRELEVAT DE / cantitate (ml), data, ora: UAT BUHUȘI – Adresa 26587 – 1.09.2021

Data intrării probei în laborator,ora: 01.09.2021 **Durata efectuării încercării: 72 h**

Mod de prelevare încercări microbiologice: conform SR EN ISO 19458:2007

Mod de prelevare încercări fizico-chimice: conform SR EN ISO 5667-3:2018;

ÎNCERCĂRI MICROBIOLOGICE

PARAMETRU ANALIZAT	NORMA METODOLOGICA	VALOARE ADMISA conform Lg. 458/2002 republicata in 2011 cu modificarile si completarile ulterioare	VALORI ALE PROBEI ANALIZATE
Numar de colonii la 22°C /ml	SR EN ISO 6222 :2004	Nici o modificare anormala	—
Numar de colonii la 37°C /ml	SR EN ISO 6222:2004	Nici o modificare anormala	—
Bacterii coliforme/100 ml	SR EN ISO 9308-1:2014 A1:2017	0	25
Escherichia coli/100ml	SR EN ISO 9308-1:2014 A1:2017	0	1
Enterococi /100ml	SR EN ISO 7899-2:2002	0	3
Clostridium perfringens/100ml	SR EN ISO 14189:2017	0	—

Observaţii:.....

Validat: Medic laborator DR. MUNTEANU ALINA MEDIC PRIMAR MEDICINĂ DE LABORATOR COD C88870

Verificat: Responsabil analiza

ÎNCERCĂRI FIZICO-CHIMICE

PARAMETRU ANALIZAT	Unitati de masura	NORMA METODOLOGICA	VALOARE ADMISA conform Lg. 458/2002 republicata in 2011 cu modificarile si completarile ulterioare	VALORI ALE PROBEI ANALIZATE
pH	unitati pH	SR ISO 10523:2012	6.5 - 9.5	—
Turbiditate	UNT	SR EN ISO 7027-1:2016	max. 5	0,14
Conductivitate electrică	µS/cm	SR EN 27888/1997	max. 2500	—
Amoniu	mg NH_4^+/l	SR ISO 7150-1:2001	max. 0.5	0,0338
Nitriti	mg NO_2^-/l	SR ISO 26777:2006	max. 0.1/max. 0.5	0,0052
Nitrati	mg NO_3^-/l	SR ISO 7890-3:2000	max. 50	101,31
Cloruri	mg Cl^-/l	SR ISO 9297:2001	max. 250	—
Indice de permanganat	mg O_2/l	SR EN ISO 8467:2001	max. 5	2,27
Clor rezidual liber/total	mg Cl_2/l	STAS 6364-78	min. 0.1/max. 0.5	
Suma de calciu si magneziu	grade germane	SR ISO 6059 :2008	min. 5	30,60
Aluminiu	micrograme/l	Method 8326	max. 200	—
Fier	micrograme/l	Method 8008	max. 200	—
Mangan	micrograme/l	Method 8149	max.50	—

Aprobat: Chimist coordonator ALEXANDRU Biochimist Cod 340084

Verificat: Responsabil analiza

Continutul acestui buletin este confidential, fiind privilegiul solicitantului probei analizate de mai sus.
Rezultatele se refera numai la proba analizata
Buletinul de analiza nu poate fi reprodus fara aprobarea scrisa a laboratorului.

DIRECTIA DE SĂNĂTATE PUBLICĂ A JUDEŢULUI BACĂU
LABORATOR DE DIAGNOSTIC ŞI INVESTIGARE ÎN SĂNĂTATE PUBLICĂ
CHIMIE SANITARĂ ŞI MICROBIOLOGIE APĂ - inregistrat M.S. nr. 628/08.06.2021
Operator de date cu caracter personal nr.14781.

RAPORT DE INCERCARE NR. 2243 DATA: 01.09.2024

BENEFICIAR / ADRESA: UAT BUHUȘI

TIPUL PROBEI: apă potabilă

PUNCT PRELEVARE: IZVOR CAPTAT STR. VOIOAGĂ - BUHUȘI

PRELEVAT DE / cantitate (ml), data, ora: UAT BUHUȘI – Adresa 26587 – 1.09.2024

Data intrării probei în laborator,ora: 1.09.2024 **Durata efectuării încercării: 72 h**

Mod de prelevare încercări microbiologice: conform SR EN ISO 19458:2007

Mod de prelevare încercări fizico-chimice: conform SR EN ISO 5667-3:2018;

ÎNCERCĂRI MICROBIOLOGICE

PARAMETRU ANALIZAT	NORMA METODOLOGICA	VALOARE ADMISA conform Lg. 458/2002 republicata in 2011 cu modificarile si completarile ulterioare	VALORI ALE PROBEI ANALIZATE
Numar de colonii la 22°C /ml	SR EN ISO 6222 :2004	Nici o modificare anormala	—
Numar de colonii la 37°C /ml	SR EN ISO 6222:2004	Nici o modificare anormala	—
Bacterii coliforme/100 ml	SR EN ISO 9308-1:2014 A1:2017	0	10
Escherichia coli/100ml	SR EN ISO 9308-1:2014 A1:2017	0	0
Enterococi /100ml	SR EN ISO 7899-2:2002	0	0
Clostridium perfringens/100ml	SR EN ISO 14189:2017	0	—

Observaţii:.....

Validat: Medic laborator DR. HUNTEANU ALINA MEDIC PRIMAR MEDICINĂ DE LABORATOR COD C85870

Verificat: Responsabil analiza

ÎNCERCĂRI FIZICO-CHIMICE

PARAMETRU ANALIZAT	Unitati de masura	NORMA METODOLOGICA	VALOARE ADMISA conform Lg. 458/2002 republicata in 2011 cu modificarile si completarile ulterioare	VALORI ALE PROBEI ANALIZATE
pH	unitati pH	SR ISO 10523:2012	6.5 - 9.5	—
Turbiditate	UNT	SR EN ISO 7027-1:2016	max. 5	0,37
Conductivitate electrică	µS/cm	SR EN 27888/1997	max. 2500	—
Amoniu	mg NH_4^+/l	SR ISO 7150-1:2001	max. 0.5	0,0361
Nitriti	mg NO_2^-/l	SR ISO 26777:2006	max. 0.1/max. 0.5	0,0031
Nitrati	mg NO_3^-/l	SR ISO 7890-3:2000	max. 50	9,30
Cloruri	mg Cl^-/l	SR ISO 9297:2001	max. 250	—
Indice de permanganat	mg O_2/l	SR EN ISO 8467:2001	max. 5	1,63
Clor rezidual liber/total	mg Cl_2/l	STAS 6364-78	min. 0.1/max. 0.5	—
Suma de calciu si magneziu	grade germane	SR ISO 6059 :2008	min. 5	3,902
Aluminiu	micrograme/l	Method 8326	max. 200	—
Fier	micrograme/l	Method 8008	max. 200	—
Mangan	micrograme/l	Method 8149	max.50	—

Aprobat: Chimist coordonator ALINA NOVAC Biochimist Cod 24080

Verificat: Responsabil analiza

Continutul acestui buletin este confidential, fiind privilegiul solicitantului probei analizate de mai sus.
Rezultatele se refera numai la proba analizata
Buletinul de analiza nu poate fi reprodus fara aprobarea scrisa a laboratorului.

DIRECTIA DE SĂNĂTATE PUBLICĂ A JUDEȚULUI BACĂU
LABORATOR DE DIAGNOSTIC ȘI INVESTIGARE ÎN SĂNĂTATE PUBLICĂ
CHIMIE SANITARĂ ȘI MICROBIOLOGIE APĂ - inregistrat M.S. nr. 628/08.06.2021
Operator de date cu caracter personal nr.14781.

RAPORT DE INCERCARE NR. 2244 DATA: 01.09.2021

BENEFICIAR / ADRESA: UAT Buhuși

TIPUL PROBEI: apă potabilă

PUNCT PRELEVARE: IZVOR CAPTAT STR. 8 MARTIE BUHUȘI

PRELEVAT DE / cantitate (ml), data, ora: UAT BUHUȘI – Adresa 26587 – 1.09.2021

Data intrării probei în laborator,ora: 1.09.2021 Durata efectuării încercării: 72 h

Mod de prelevare încercări microbiologice: conform SR EN ISO 19458:2007

Mod de prelevare încercări fizico-chimice: conform SR EN ISO 5667-3:2018;

ÎNCERCĂRI MICROBIOLOGICE

PARAMETRU ANALIZAT	NORMA METODOLOGICA	VALOARE ADMISA conform Lg. 458/2002 republicata in 2011 cu modificarile si completarile ulterioare	VALORI ALE PROBEI ANALIZATE
Numar de colonii la 22°C /ml	SR EN ISO 6222 :2004	Nici o modificare anormala	—
Numar de colonii la 37°C /ml	SR EN ISO 6222:2004	Nici o modificare anormala	—
Bacterii coliforme/100 ml	SR EN ISO 9308-1:2014 A1:2017	0	12
Escherichia coli/100ml	SR EN ISO 9308-1:2014 A1:2017	0	0
Enterococi /100ml	SR EN ISO 7899-2:2002	0	2
Clostridium perfringens/100ml	SR EN ISO 14189:2017	0	—

Observații:.....

Validat: Medic laborator DR. MUNTEANU ALINA MEDIC PRIMAR MEDICINĂ DE LABORATOR COD C85870

Verificat: Responsabil analiza

ÎNCERCĂRI FIZICO-CHIMICE

PARAMETRU ANALIZAT	Unitati de masura	NORMA METODOLOGICA	VALOARE ADMISA conform Lg. 458/2002 republicata in 2011 cu modificarile si completarile ulterioare	VALORI ALE PROBEI ANALIZATE
pH	unitati pH	SR ISO 10523:2012	6.5 - 9.5	—
Turbiditate	UNT	SR EN ISO 7027-1:2016	max. 5	0,21
Conductivitate electrică	µS/cm	SR EN 27888/1997	max. 2500	—
Amoniu	mg NH_4^+/l	SR ISO 7150-1:2001	max. 0.5	0,056
Nitriti	mg NO_2^-/l	SR ISO 26777:2006	max. 0.1/max. 0.5	0,002
Nitrati	mg NO_3^-/l	SR ISO 7890-3:2000	max. 50	96,76
Cloruri	mg Cl^-/l	SR ISO 9297:2001	max. 250	—
Indice de permanganat	mg O_2/l	SR EN ISO 8467:2001	max. 5	2,27
Clor rezidual liber/total	mg Cl_2/l	STAS 6364-78	min. 0.1/max. 0.5	—
Suma de calciu si magneziu	grade germane	SR ISO 6059 :2008	min. 5	31,68
Aluminiu	micrograme/l	Method 8326	max. 200	—
Fier	micrograme/l	Method 8008	max. 200	—
Mangan	micrograme/l	Method 8149	max.50	—

Aprobat: Chimist coordonator

Verificat: Responsabil analiza

Continutul acestui buletin este confidential, fiind privilegiul solicitantului probei analizate de mai sus.
Rezultatele se refera numai la proba analizata
Buletinul de analiza nu poate fi reprodus fara aprobarea scrisa a laboratorului.

ALINA NDOVAN Biochimist medical principal Cod 340064

DIRECTIA DE SĂNĂTATE PUBLICĂ A JUDEŢULUI BACĂU
LABORATOR DE DIAGNOSTIC ŞI INVESTIGARE ÎN SĂNĂTATE PUBLICĂ
CHIMIE SANITARĂ ŞI MICROBIOLOGIE APĂ - inregistrat M.S. nr. 628/08.06.2021
Operator de date cu caracter personal nr.14781.

RAPORT DE INCERCARE NR. 2245 **DATA:** 01.09.2021

BENEFICIAR / ADRESA: UAT BUHUȘI

TIPUL PROBEI: apă potabilă

PUNCT PRELEVARE: IZVOR CAPTAT „PARCARE CASNICA" - STR. LIBERTĂȚII BUHUȘI

PRELEVAT DE / cantitate (ml), data, ora: UAT BUHUȘI - Adresa 26587 - 1.09.2021

Data intrării probei în laborator,ora: 01.09.2021 **Durata efectuării încercării: 72 h**

Mod de prelevare încercări microbiologice: conform SR EN ISO 19458:2007

Mod de prelevare încercări fizico-chimice: conform SR EN ISO 5667-3:2018;

ÎNCERCĂRI MICROBIOLOGICE

PARAMETRU ANALIZAT	NORMA METODOLOGICA	VALOARE ADMISA conform Lg. 458/2002 republicata in 2011 cu modificarile si completarile ulterioare	VALORI ALE PROBEI ANALIZATE
Numar de colonii la 22°C /ml	SR EN ISO 6222 :2004	Nici o modificare anormala	—
Numar de colonii la 37°C /ml	SR EN ISO 6222:2004	Nici o modificare anormala	—
Bacterii coliforme/100 ml	SR EN ISO 9308-1:2014 A1:2017	0	130
***Escherichia coli*/100ml**	SR EN ISO 9308-1:2014 A1:2017	0	2
Enterococi /100ml	SR EN ISO 7899-2:2002	0	89
***Clostridium perfringens*/100ml**	SR EN ISO 14189:2017	0	—

Observaţii:.....

Validat: Medic laborator DR. MUNTEANU ALINA MEDIC PRIMAR MEDICINĂ DE LABORATOR COD C8

Verificat: Responsabil analiza

ÎNCERCĂRI FIZICO-CHIMICE

PARAMETRU ANALIZAT	Unitati de masura	NORMA METODOLOGICA	VALOARE ADMISA conform Lg. 458/2002 republicata in 2011 cu modificarile si completarile ulterioare	VALORI ALE PROBEI ANALIZATE
pH	unitati pH	SR ISO 10523:2012	6.5 - 9.5	—
Turbiditate	UNT	SR EN ISO 7027-1:2016	max. 5	0,17
Conductivitate electrică	µS/cm	SR EN 27888/1997	max. 2500	—
Amoniu	mg NH_4^+/l	SR ISO 7150-1:2001	max. 0.5	0,0423
Nitriti	mg NO_2^-/l	SR ISO 26777:2006	max. 0.1/max. 0.5	0,0031
Nitrati	mg NO_3^-/l	SR ISO 7890-3:2000	max. 50	12,98
Cloruri	mg Cl^-/l	SR ISO 9297:2001	max. 250	—
Indice de permanganat	mg O_2/l	SR EN ISO 8467:2001	max. 5	2,46
Clor rezidual liber/total	mg Cl_2/l	STAS 6364-78	min. 0.1/max. 0.5	—
Suma de calciu si magneziu	grade germane	SR ISO 6059 :2008	min. 5	22,70
Aluminiu	micrograme/l	Method 8326	max. 200	—
Fier	micrograme/l	Method 8008	max. 200	—
Mangan	micrograme/l	Method 8149	max.50	—

Aprobat: Chimist coordonator ALINA STANCIU Biochimist Farmacist Cod 540064

Verificat: Responsabil analiza

Conținutul acestui buletin este confidential, fiind privilegiul solicitantului probei analizate de mai sus.
Rezultatele se refera numai la proba analizata
Buletinul de analiza nu poate fi reprodus fara aprobarea scrisa a laboratorului.

DIRECTIA DE SĂNĂTATE PUBLICĂ A JUDEȚULUI BACĂU
LABORATOR DE DIAGNOSTIC ȘI INVESTIGARE ÎN SĂNĂTATE PUBLICĂ
CHIMIE SANITARĂ ȘI MICROBIOLOGIE APĂ - inregistrat M.S. nr. 628/08.06.2021
Operator de date cu caracter personal nr.14781.

RAPORT DE INCERCARE NR. 2246 **DATA:** 01.09.2024

BENEFICIAR / ADRESA: UAT BUTUȘI

TIPUL PROBEI: apă potabilă

PUNCT PRELEVARE: IZVOR CAPTAT RUNC

PRELEVAT DE / cantitate (ml), data, ora: UAT BUTUȘI - Adresa 26587 - 1.09.2024

Data intrării probei în laborator,ora: 1.09.2024 **Durata efectuării încercării: 72 h**

Mod de prelevare încercări microbiologice: conform SR EN ISO 19458:2007

Mod de prelevare încercări fizico-chimice: conform SR EN ISO 5667-3:2018;

ÎNCERCĂRI MICROBIOLOGICE

PARAMETRU ANALIZAT	NORMA METODOLOGICA	VALOARE ADMISA conform Lg. 458/2002 republicata in 2011 cu modificarile si completarile ulterioare	VALORI ALE PROBEI ANALIZATE
Numar de colonii la 22°C /ml	SR EN ISO 6222 :2004	Nici o modificare anormala	—
Numar de colonii la 37°C /ml	SR EN ISO 6222:2004	Nici o modificare anormala	—
Bacterii coliforme/100 ml	SR EN ISO 9308-1:2014 A1:2017	0	32
***Escherichia coli*/100ml**	SR EN ISO 9308-1:2014 A1:2017	0	6
Enterococi /100ml	SR EN ISO 7899-2:2002	0	55
***Clostridium perfringens*/100ml**	SR EN ISO 14189:2017	0	—

Observații:.....

Validat: Medic laborator DR. MUNTEANU ALINA MEDIC PRIMAR MEDICINĂ DE LABORATOR COD C8587

Verificat: Responsabil analiza

ÎNCERCĂRI FIZICO-CHIMICE

PARAMETRU ANALIZAT	Unitati de masura	NORMA METODOLOGICA	VALOARE ADMISA conform Lg. 458/2002 republicata in 2011 cu modificarile si completarile ulterioare	VALORI ALE PROBEI ANALIZATE
pH	unitati pH	SR ISO 10523:2012	6.5 - 9.5	—
Turbiditate	UNT	SR EN ISO 7027-1:2016	max. 5	0,21
Conductivitate electrică	µS/cm	SR EN 27888/1997	max. 2500	—
Amoniu	mg NH_4^+/l	SR ISO 7150-1:2001	max. 0.5	0,0321
Nitriti	mg NO_2^-/l	SR ISO 26777:2006	max. 0.1/max. 0.5	0,0322
Nitrati	mg NO_3^-/l	SR ISO 7890-3:2000	max. 50	24,82
Cloruri	mg Cl^-/l	SR ISO 9297:2001	max. 250	—
Indice de permanganat	mg O2/l	SR EN ISO 8467:2001	max. 5	2,01
Clor rezidual liber/total	mg Cl_2/l	STAS 6364-78	min. 0.1/max. 0.5	—
Suma de calciu si magneziu	grade germane	SR ISO 6059 :2008	min. 5	21,43
Aluminiu	micrograme/l	Method 8326	max. 200	—
Fier	micrograme/l	Method 8008	max. 200	—
Mangan	micrograme/l	Method 8149	max.50	—

Aprobat: Chimist coordonator

Verificat: Responsabil analiza

Continutul acestui buletin este confidential, fiind privilegiul solicitantului probei analizate de mai sus.
Rezultatele se refera numai la proba analizata
Buletinul de analiza nu poate fi reprodus fara aprobarea scrisa a laboratorului.

DIRECTIA DE SĂNĂTATE PUBLICĂ A JUDEŢULUI BACĂU
LABORATOR DE DIAGNOSTIC ȘI INVESTIGARE ÎN SĂNĂTATE PUBLICĂ
CHIMIE SANITARĂ ȘI MICROBIOLOGIE APĂ - inregistrat M.S. nr. 628/08.06.2021
Operator de date cu caracter personal nr.14781.

RAPORT DE INCERCARE NR. 2247 **DATA:** 01.09.2021

BENEFICIAR / ADRESA: UAT BUHUȘI

TIPUL PROBEI: apă potabilă

PUNCT PRELEVARE: IZVOR CAPTAT CIOLPANI

PRELEVAT DE / cantitate (ml), data, ora: UAT BUHUȘI – Adresa 26587 – 1.09.2021

Data intrării probei în laborator,ora: 1.09.2021 **Durata efectuării încercării: 72 h**

Mod de prelevare încercări microbiologice: conform SR EN ISO 19458:2007

Mod de prelevare încercări fizico-chimice: conform SR EN ISO 5667-3:2018;

ÎNCERCĂRI MICROBIOLOGICE

PARAMETRU ANALIZAT	NORMA METODOLOGICA	VALOARE ADMISA conform Lg. 458/2002 republicata in 2011 cu modificarile si completarile ulterioare	VALORI ALE PROBEI ANALIZATE
Numar de colonii la 22°C /ml	SR EN ISO 6222 :2004	Nici o modificare anormala	—
Numar de colonii la 37°C /ml	SR EN ISO 6222:2004	Nici o modificare anormala	—
Bacterii coliforme/100 ml	SR EN ISO 9308-1:2014 A1:2017	0	36
Escherichia coli/100ml	SR EN ISO 9308-1:2014 A1:2017	0	10
Enterococi /100ml	SR EN ISO 7899-2:2002	0	41
Clostridium perfringens/100ml	SR EN ISO 14189:2017	0	—

Observații:.....

Validat: Medic laborator DR. MUNTEANU ALINA MEDIC PRIMAR MEDICINĂ DE LABORATOR COD C858700

Verificat: Responsabil analiza

ÎNCERCĂRI FIZICO-CHIMICE

PARAMETRU ANALIZAT	Unitati de masura	NORMA METODOLOGICA	VALOARE ADMISA conform Lg. 458/2002 republicata in 2011 cu modificarile si completarile ulterioare	VALORI ALE PROBEI ANALIZATE
pH	unitati pH	SR ISO 10523:2012	6.5 - 9.5	—
Turbiditate	UNT	SR EN ISO 7027-1:2016	max. 5	0,56
Conductivitate electrică	µS/cm	SR EN 27888/1997	max. 2500	—
Amoniu	mg NH_4^+/l	SR ISO 7150-1:2001	max. 0.5	0,0739
Nitriti	mg NO_2^-/l	SR ISO 26777:2006	max. 0.1/max. 0.5	0,0301
Nitrati	mg NO_3^-/l	SR ISO 7890-3:2000	max. 50	59,32
Cloruri	mg Cl^-/l	SR ISO 9297:2001	max. 250	—
Indice de permanganat	mg O_2/l	SR EN ISO 8467:2001	max. 5	2,11
Clor rezidual liber/total	mg Cl_2/l	STAS 6364-78	min. 0.1/max. 0.5	—
Suma de calciu si magneziu	grade germane	SR ISO 6059 :2008	min. 5	2,15
Aluminiu	micrograme/l	Method 8326	max. 200	—
Fier	micrograme/l	Method 8008	max. 200	—
Mangan	micrograme/l	Method 8149	max.50	—

Aprobat: Chimist coordonator

Verificat: Responsabil analiza

Continutul acestui buletin este confidential, fiind privilegiul solicitantului probei analizate de mai sus.
Rezultatele se refera numai la proba analizata
Buletinul de analiza nu poate fi reprodus fara aprobarea scrisa a laboratorului.

DIRECTIA DE SĂNĂTATE PUBLICĂ A JUDEŢULUI BACĂU
LABORATOR DE DIAGNOSTIC ŞI INVESTIGARE ÎN SĂNĂTATE PUBLICĂ
CHIMIE SANITARĂ ŞI MICROBIOLOGIE APĂ - inregistrat M.S. nr. 628/08.06.2021
Operator de date cu caracter personal nr.14781.

RAPORT DE INCERCARE NR. 2248 **DATA:** 01.09.2024

BENEFICIAR / ADRESA: UAT BUHUŞI

TIPUL PROBEI: apă potabilă

PUNCT PRELEVARE: IZVOR CAPTAT ALEEA SCOLII BUHUŞI

PRELEVAT DE / cantitate (ml), data, ora: UAT BUHUŞI - Adresa 26887 1.09.2024

Data intrării probei în laborator,ora: 01.09.2024 **Durata efectuării încercării: 72 h**

Mod de prelevare încercări microbiologice: conform SR EN ISO 19458:2007

Mod de prelevare încercări fizico-chimice: conform SR EN ISO 5667-3:2018;

ÎNCERCĂRI MICROBIOLOGICE

PARAMETRU ANALIZAT	NORMA METODOLOGICA	VALOARE ADMISA conform Lg. 458/2002 republicata in 2011 cu modificarile si completarile ulterioare	VALORI ALE PROBEI ANALIZATE
Numar de colonii la 22°C /ml	SR EN ISO 6222 :2004	Nici o modificare anormala	—
Numar de colonii la 37°C /ml	SR EN ISO 6222:2004	Nici o modificare anormala	—
Bacterii coliforme/100 ml	SR EN ISO 9308-1:2014 A1:2017	0	89
Escherichia coli/100ml	SR EN ISO 9308-1:2014 A1:2017	0	33
Enterococi /100ml	SR EN ISO 7899-2:2002	0	20
Clostridium perfringens/100ml	SR EN ISO 14189:2017	0	—

Observaţii:.....

Validat: Medic laborator DR. MUNTEANU ALINA MEDIC PRIMAR MEDICINĂ DE LABORATOR COD C8587

Verificat: Responsabil analiza

ÎNCERCĂRI FIZICO-CHIMICE

PARAMETRU ANALIZAT	Unitati de masura	NORMA METODOLOGICA	VALOARE ADMISA conform Lg. 458/2002 republicata in 2011 cu modificarile si completarile ulterioare	VALORI ALE PROBEI ANALIZATE
pH	unitati pH	SR ISO 10523:2012	6.5 - 9.5	—
Turbiditate	UNT	SR EN ISO 7027-1:2016	max. 5	0,10
Conductivitate electrică	µS/cm	SR EN 27888/1997	max. 2500	—
Amoniu	mg NH_4^+/l	SR ISO 7150-1:2001	max. 0.5	0,0265
Nitriti	mg NO_2^-/l	SR ISO 26777:2006	max. 0.1/max. 0.5	0,0042
Nitrati	mg NO_3^-/l	SR ISO 7890-3:2000	max. 50	59,42
Cloruri	mg Cl^-/l	SR ISO 9297:2001	max. 250	—
Indice de permanganat	mg O_2/l	SR EN ISO 8467:2001	max. 5	2,30
Clor rezidual liber/total	mg Cl_2/l	STAS 6364-78	min. 0.1/max. 0.5	—
Suma de calciu si magneziu	grade germane	SR ISO 6059 :2008	min. 5	25,33
Aluminiu	micrograme/l	Method 8326	max. 200	—
Fier	micrograme/l	Method 8008	max. 200	—
Mangan	micrograme/l	Method 8149	max.50	—

Aprobat: Chimist coordonator

Verificat: Responsabil analiza

Continutul acestui buletin este confidential, fiind privilegiul solicitantului probei analizate de mai sus.
Rezultatele se refera numai la proba analizata
Buletinul de analiza nu poate fi reprodus fara aprobarea scrisa a laboratorului.

DIRECTIA DE SĂNĂTATE PUBLICĂ A JUDEŢULUI BACĂU
LABORATOR DE DIAGNOSTIC ŞI INVESTIGARE ÎN SĂNĂTATE PUBLICĂ
CHIMIE SANITARĂ ŞI MICROBIOLOGIE APĂ - inregistrat M.S. nr. 628/08.06.2021
Operator de date cu caracter personal nr.14781.

RAPORT DE INCERCARE NR. 2249 **DATA:** 01.09.2021

BENEFICIAR / ADRESA: UAT BUHUŞI

TIPUL PROBEI: apă potabilă

PUNCT PRELEVARE: IZVOR CAPTAT STR. ORBIC - SCOALA NR. 3 - BUHUŞI

PRELEVAT DE / cantitate (ml), data, ora: UAT BUHUŞI - Adresa 26587 1.09.2021

Data intrării probei în laborator,ora: 01.09.2021 **Durata efectuării încercării: 72 h**

Mod de prelevare încercări microbiologice: conform SR EN ISO 19458:2007

Mod de prelevare încercări fizico-chimice: conform SR EN ISO 5667-3:2018;

ÎNCERCĂRI MICROBIOLOGICE

PARAMETRU ANALIZAT	NORMA METODOLOGICA	VALOARE ADMISA conform Lg. 458/2002 republicata in 2011 cu modificarile si completarile ulterioare	VALORI ALE PROBEI ANALIZATE
Numar de colonii la 22°C /ml	SR EN ISO 6222 :2004	Nici o modificare anormala	—
Numar de colonii la 37°C /ml	SR EN ISO 6222:2004	Nici o modificare anormala	—
Bacterii coliforme/100 ml	SR EN ISO 9308-1:2014 A1:2017	0	60
***Escherichia coli*/100ml**	SR EN ISO 9308-1:2014 A1:2017	0	35
Enterococi /100ml	SR EN ISO 7899-2:2002	0	60
***Clostridium perfringens*/100ml**	SR EN ISO 14189:2017	0	—

Observaţii:.....

Validat: Medic laborator MUNTEANU ALINA MEDIC PRIMAR MEDICINĂ DE LABORATOR COD C85879

Verificat: Responsabil analiza

ÎNCERCĂRI FIZICO-CHIMICE

PARAMETRU ANALIZAT	Unitati de masura	NORMA METODOLOGICA	VALOARE ADMISA conform Lg. 458/2002 republicata in 2011 cu modificarile si completarile ulterioare	VALORI ALE PROBEI ANALIZATE
pH	unitati pH	SR ISO 10523:2012	6.5 - 9.5	—
Turbiditate	UNT	SR EN ISO 7027-1:2016	max. 5	0,14
Conductivitate electrică	µS/cm	SR EN 27888/1997	max. 2500	—
Amoniu	mg NH_4^+/l	SR ISO 7150-1:2001	max. 0.5	0,0500
Nitriti	mg NO_2^-/l	SR ISO 26777:2006	max. 0.1/max. 0.5	0,0031
Nitrati	mg NO_3^-/l	SR ISO 7890-3:2000	max. 50	9,82
Cloruri	mg Cl^-/l	SR ISO 9297:2001	max. 250	—
Indice de permanganat	mg O_2/l	SR EN ISO 8467:2001	max. 5	1,98
Clor rezidual liber/total	mg Cl_2/l	STAS 6364-78	min. 0.1/max. 0.5	—
Suma de calciu si magneziu	grade germane	SR ISO 6059 :2008	min. 5	2,93
Aluminiu	micrograme/l	Method 8326	max. 200	—
Fier	micrograme/l	Method 8008	max. 200	—
Mangan	micrograme/l	Method 8149	max.50	—

Aprobat: Chimist coordonator

Verificat: Responsabil analiza

Continutul acestui buletin este confidential, fiind privilegiul solicitantului probei analizate de mai sus.
Rezultatele se refera numai la proba analizata
Buletinul de analiza nu poate fi reprodus fara aprobarea scrisa a laboratorului.

DIRECTIA DE SĂNĂTATE PUBLICĂ A JUDEŢULUI BACĂU
LABORATOR DE DIAGNOSTIC ȘI INVESTIGARE ÎN SĂNĂTATE PUBLICĂ
CHIMIE SANITARĂ ȘI MICROBIOLOGIE APĂ - inregistrat M.S. nr. 628/08.06.2021
Operator de date cu caracter personal nr.14781.

RAPORT DE INCERCARE NR. 2250 **DATA:** 01.09.2021

BENEFICIAR / ADRESA: UAT BUHUȘI

TIPUL PROBEI: apă potabilă

PUNCT PRELEVARE: IZVOR CAPTAT VERESD

PRELEVAT DE / cantitate (ml), data, ora: UAT BUHUȘI - Adresa 26887-1.09.2021

Data intrării probei în laborator,ora: 01.09.2021 **Durata efectuării încercării: 72 h**

Mod de prelevare încercări microbiologice: conform SR EN ISO 19458:2007

Mod de prelevare încercări fizico-chimice: conform SR EN ISO 5667-3:2018;

ÎNCERCĂRI MICROBIOLOGICE

PARAMETRU ANALIZAT	NORMA METODOLOGICA	VALOARE ADMISA conform Lg. 458/2002 republicata in 2011 cu modificarile si completarile ulterioare	VALORI ALE PROBEI ANALIZATE
Numar de colonii la 22°C /ml	SR EN ISO 6222 :2004	Nici o modificare anormala	—
Numar de colonii la 37°C /ml	SR EN ISO 6222:2004	Nici o modificare anormala	—
Bacterii coliforme/100 ml	SR EN ISO 9308-1:2014 A1:2017	0	95
Escherichia coli/100ml	SR EN ISO 9308-1:2014 A1:2017	0	3
Enterococi /100ml	SR EN ISO 7899-2:2002	0	22
Clostridium perfringens/100ml	SR EN ISO 14189:2017	0	—

Observații:.....

Validat: Medic laborator MUNTEANU ALINA MEDIC PRIMAR MEDICINĂ DE LABORATOR COD C86870

Verificat: Responsabil analiza

ÎNCERCĂRI FIZICO-CHIMICE

PARAMETRU ANALIZAT	Unitati de masura	NORMA METODOLOGICA	VALOARE ADMISA conform Lg. 458/2002 republicata in 2011 cu modificarile si completarile ulterioare	VALORI ALE PROBEI ANALIZATE
pH	unitati pH	SR ISO 10523:2012	6.5 - 9.5	—
Turbiditate	UNT	SR EN ISO 7027-1:2016	max. 5	0,37
Conductivitate electrică	µS/cm	SR EN 27888/1997	max. 2500	—
Amoniu	mg NH_4^+/l	SR ISO 7150-1:2001	max. 0.5	0,032
Nitriti	mg NO_2^-/l	SR ISO 26777:2006	max. 0.1/max. 0.5	0,0036
Nitrati	mg NO_3^-/l	SR ISO 7890-3:2000	max. 50	32,15
Cloruri	mg Cl^-/l	SR ISO 9297:2001	max. 250	—
Indice de permanganat	mg O_2/l	SR EN ISO 8467:2001	max. 5	3,14
Clor rezidual liber/total	mg Cl_2/l	STAS 6364-78	min. 0.1/max. 0.5	—
Suma de calciu si magneziu	grade germane	SR ISO 6059 :2008	min. 5	19,86
Aluminiu	microgram/l	Method 8326	max. 200	—
Fier	microgram/l	Method 8008	max. 200	—
Mangan	microgram/l	Method 8149	max.50	—

Aprobat: Chimist coordonator ALINA COVAC Biochimie Cod 340064

Verificat: Responsabil analiza

Continutul acestui buletin este confidential, fiind privilegiul solicitantului probei analizate de mai sus.
Rezultatele se refera numai la proba analizata
Buletinul de analiza nu poate fi reprodus fara aprobarea scrisa a laboratorului.

DIRECTIA DE SĂNĂTATE PUBLICĂ A JUDEŢULUI BACĂU
LABORATOR DE DIAGNOSTIC ŞI INVESTIGARE ÎN SĂNĂTATE PUBLICĂ
CHIMIE SANITARĂ ŞI MICROBIOLOGIE APĂ - inregistrat M.S. nr. 628/08.06.2021
Operator de date cu caracter personal nr.14781.

RAPORT DE INCERCARE NR. 2251 **DATA:** 01.09.2021

BENEFICIAR / ADRESA: UAT BUHUȘI

TIPUL PROBEI: apă potabilă

PUNCT PRELEVARE: FANTÂNĂ NR. 1 CARTIER MOARA 4 - STATIA 4

PRELEVAT DE / cantitate (ml), data, ora: UAT BUHUȘI - Adresa 26587 - 1.09.2021

Data intrării probei în laborator,ora: 01.09.2021 **Durata efectuării încercării: 72 h**

Mod de prelevare încercări microbiologice: conform SR EN ISO 19458:2007

Mod de prelevare încercări fizico-chimice: conform SR EN ISO 5667-3:2018;

ÎNCERCĂRI MICROBIOLOGICE

PARAMETRU ANALIZAT	NORMA METODOLOGICA	VALOARE ADMISA conform Lg. 458/2002 republicata in 2011 cu modificarile si completarile ulterioare	VALORI ALE PROBEI ANALIZATE
Numar de colonii la 22°C /ml	SR EN ISO 6222 :2004	Nici o modificare anormala	—
Numar de colonii la 37°C /ml	SR EN ISO 6222:2004	Nici o modificare anormala	—
Bacterii coliforme/100 ml	SR EN ISO 9308-1:2014 A1:2017	0	100
***Escherichia coli*/100ml**	SR EN ISO 9308-1:2014 A1:2017	0	45
Enterococi /100ml	SR EN ISO 7899-2:2002	0	100
***Clostridium perfringens*/100ml**	SR EN ISO 14189:2017	0	—

Observaţii:.....

Validat: Medic laborator DR. MUNTEANU ALINA MEDIC PRIMAR MEDICINĂ DE LABORATOR Cod: 288870

Verificat: Responsabil analiza

ÎNCERCĂRI FIZICO-CHIMICE

PARAMETRU ANALIZAT	Unitati de masura	NORMA METODOLOGICA	VALOARE ADMISA conform Lg. 458/2002 republicata in 2011 cu modificarile si completarile ulterioare	VALORI ALE PROBEI ANALIZATE
pH	unitati pH	SR ISO 10523:2012	6.5 - 9.5	—
Turbiditate	UNT	SR EN ISO 7027-1:2016	max. 5	1,53
Conductivitate electrică	µS/cm	SR EN 27888/1997	max. 2500	—
Amoniu	mg NH_4^+/l	SR ISO 7150-1:2001	max. 0.5	0,0530
Nitriti	mg NO_2^-/l	SR ISO 26777:2006	max. 0.1/max. 0.5	0,0147
Nitrati	mg NO_3^-/l	SR ISO 7890-3:2000	max. 50	8285
Cloruri	mg Cl^-/l	SR ISO 9297:2001	max. 250	—
Indice de permanganat	mg O_2/l	SR EN ISO 8467:2001	max. 5	2,33
Clor rezidual liber/total	mg Cl_2/l	STAS 6364-78	min. 0.1/max. 0.5	—
Suma de calciu si magneziu	grade germane	SR ISO 6059 :2008	min. 5	26,80
Aluminiu	micrograme/l	Method 8326	max. 200	—
Fier	micrograme/l	Method 8008	max. 200	—
Mangan	micrograme/l	Method 8149	max.50	—

Aprobat: Chimist coordonator ALINA MUNTEANU Expert Cod 340064

Verificat: Responsabil analiza

Continutul acestui buletin este confidential, fiind privilegiul solicitantului probei analizate de mai sus.
Rezultatele se refera numai la proba analizata
Buletinul de analiza nu poate fi reprodus fara aprobarea scrisa a laboratorului.

DIRECTIA DE SĂNĂTATE PUBLICĂ A JUDEȚULUI BACĂU
LABORATOR DE DIAGNOSTIC ȘI INVESTIGARE ÎN SĂNĂTATE PUBLICĂ
CHIMIE SANITARĂ ȘI MICROBIOLOGIE APĂ - inregistrat M.S. nr. 628/08.06.2021
Operator de date cu caracter personal nr.14781.

RAPORT DE INCERCARE NR. 2252 **DATA:** 01.09.2021

BENEFICIAR / ADRESA: UAT BUHUȘI

TIPUL PROBEI: apă potabilă

PUNCT PRELEVARE: FANTÂNĂ NR. 2 CARTIER „MOCRLA" - STAȚIA 7

PRELEVAT DE / cantitate (ml), data, ora: UAT BUHUȘI - Adresa 26387 - 1.09.2021

Data intrării probei în laborator,ora: 01.09.2021 **Durata efectuării încercării:** 72 h

Mod de prelevare încercări microbiologice: conform SR EN ISO 19458:2007

Mod de prelevare încercări fizico-chimice: conform SR EN ISO 5667-3:2018;

ÎNCERCĂRI MICROBIOLOGICE

PARAMETRU ANALIZAT	NORMA METODOLOGICA	VALOARE ADMISA conform Lg. 458/2002 republicata in 2011 cu modificarile si completarile ulterioare	VALORI ALE PROBEI ANALIZATE
Numar de colonii la 22°C /ml	SR EN ISO 6222 :2004	Nici o modificare anormala	—
Numar de colonii la 37°C /ml	SR EN ISO 6222:2004	Nici o modificare anormala	—
Bacterii coliforme/100 ml	SR EN ISO 9308-1:2014 A1:2017	0	55
***Escherichia coli*/100ml**	SR EN ISO 9308-1:2014 A1:2017	0	4
Enterococi /100ml	SR EN ISO 7899-2:2002	0	7
***Clostridium perfringens*/100ml**	SR EN ISO 14189:2017	0	—

Observații:.....

Validat: Medic laborator LUNTEANU ALINA MEDIC PRIMAR MEDICINĂ DE LABORATOR COD C86871

Verificat: Responsabil analiza

ÎNCERCĂRI FIZICO-CHIMICE

PARAMETRU ANALIZAT	Unitati de masura	NORMA METODOLOGICA	VALOARE ADMISA conform Lg. 458/2002 republicata in 2011 cu modificarile si completarile ulterioare	VALORI ALE PROBEI ANALIZATE
pH	unitati pH	SR ISO 10523:2012	6.5 - 9.5	—
Turbiditate	UNT	SR EN ISO 7027-1:2016	max. 5	1,25
Conductivitate electrică	µS/cm	SR EN 27888/1997	max. 2500	—
Amoniu	mg NH_4^+/l	SR ISO 7150-1:2001	max. 0.5	0,0468
Nitriti	mg NO_2^-/l	SR ISO 26777:2006	max. 0.1/max. 0.5	0,0068
Nitrati	mg NO_3^-/l	SR ISO 7890-3:2000	max. 50	27,57
Cloruri	mg Cl^-/l	SR ISO 9297:2001	max. 250	—
Indice de permanganat	mg O_2/l	SR EN ISO 8467:2001	max. 5	2,43
Clor rezidual liber/total	mg Cl_2/l	STAS 6364-78	min. 0.1/max. 0.5	—
Suma de calciu si magneziu	grade germane	SR ISO 6059 :2008	min. 5	21,01
Aluminiu	micrograme/l	Method 8326	max. 200	—
Fier	micrograme/l	Method 8008	max. 200	—
Mangan	micrograme/l	Method 8149	max.50	—

Aprobat: Chimist coordonator

Verificat: Responsabil analiza

Continutul acestui buletin este confidential, fiind privilegiul solicitantului probei analizate de mai sus.
Rezultatele se refera numai la proba analizata
Buletinul de analiza nu poate fi reprodus fara aprobarea scrisa a laboratorului.

DIRECTIA DE SĂNĂTATE PUBLICĂ A JUDEŢULUI BACĂU
LABORATOR DE DIAGNOSTIC ȘI INVESTIGARE ÎN SĂNĂTATE PUBLICĂ
CHIMIE SANITARĂ ȘI MICROBIOLOGIE APĂ - inregistrat M.S. nr. 628/08.06.2021
Operator de date cu caracter personal nr.14781.

RAPORT DE INCERCARE NR. 2253 **DATA:** 01.09.2024

BENEFICIAR / ADRESA: UAT BUHUȘI

TIPUL PROBEI: apă potabilă

PUNCT PRELEVARE: CISMEA STR. BISTRITA

PRELEVAT DE / cantitate (ml), data, ora: UAT BUHUȘI - Adresa 26587 - 1.09.2024

Data intrării probei în laborator,ora: 01.09.2024 / **Durata efectuării încercării: 72 h**

Mod de prelevare încercări microbiologice: conform SR EN ISO 19458:2007

Mod de prelevare încercări fizico-chimice: conform SR EN ISO 5667-3:2018;

ÎNCERCĂRI MICROBIOLOGICE

PARAMETRU ANALIZAT	NORMA METODOLOGICA	VALOARE ADMISA conform Lg. 458/2002 republicata in 2011 cu modificarile si completarile ulterioare	VALORI ALE PROBEI ANALIZATE
Numar de colonii la 22°C /ml	SR EN ISO 6222 :2004	Nici o modificare anormala	—
Numar de colonii la 37°C /ml	SR EN ISO 6222:2004	Nici o modificare anormala	—
Bacterii coliforme/100 ml	SR EN ISO 9308-1:2014 A1:2017	0	100
Escherichia coli/100ml	SR EN ISO 9308-1:2014 A1:2017	0	2
Enterococi /100ml	SR EN ISO 7899-2:2002	0	0
Clostridium perfringens/100ml	SR EN ISO 14189:2017	0	—

Observații:.....

Validat: Medic laborator ... MEDIC PRIMAR MEDICINĂ DE LABORATOR COD C86870

Verificat: Responsabil analiza

ÎNCERCĂRI FIZICO-CHIMICE

PARAMETRU ANALIZAT	Unitati de masura	NORMA METODOLOGICA	VALOARE ADMISA conform Lg. 458/2002 republicata in 2011 cu modificarile si completarile ulterioare	VALORI ALE PROBEI ANALIZATE
pH	unitati pH	SR ISO 10523:2012	6.5 - 9.5	—
Turbiditate	UNT	SR EN ISO 7027-1:2016	max. 5	1,91
Conductivitate electrică	µS/cm	SR EN 27888/1997	max. 2500	—
Amoniu	mg NH_4^+/l	SR ISO 7150-1:2001	max. 0.5	0,0355
Nitriti	mg NO_2^-/l	SR ISO 26777:2006	max. 0.1/max. 0.5	0,0364
Nitrati	mg NO_3^-/l	SR ISO 7890-3:2000	max. 50	48,77
Cloruri	mg Cl^-/l	SR ISO 9297:2001	max. 250	—
Indice de permanganat	mg O_2/l	SR EN ISO 8467:2001	max. 5	1,95
Clor rezidual liber/total	mg Cl_2/l	STAS 6364-78	min. 0.1/max. 0.5	—
Suma de calciu si magneziu	grade germane	SR ISO 6059 :2008	min. 5	17,41
Aluminiu	micrograme/l	Method 8326	max. 200	—
Fier	micrograme/l	Method 8008	max. 200	—
Mangan	micrograme/l	Method 8149	max.50	—

Aprobat: Chimist coordonator

Verificat: Responsabil analiza

ALINA ANDREEA Biochimist medical principal Cod 340064

Continutul acestui buletin este confidential, fiind privilegiul solicitantului probei analizate de mai sus.
Rezultatele se refera numai la proba analizata
Buletinul de analiza nu poate fi reprodus fara aprobarea scrisa a laboratorului.